



**Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie**

ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

☎ 81-855-20-41
FAX: 81-855-28-76

www.spzoz-lubartow.pl
sekretariat@spzoz-lubartow.pl

Regon: 431219957
NIP: 7141632875
KRS: 0000098568

Sekretariat
☎ 81-855-28-07

Dyrektor Naczelny
☎ 81-855-28-07

Dyrektor ds. lecznictwa
☎ 81-855-28-07



SPZOZ/382/²⁴⁻¹/02/SZPZ/ ³⁵ /17/AP

Lubartów, dnia 25.02.2017r.

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż stolarki przeciwpożarowej oraz systemu zamknięć ogniowych.

Nr spawy: SZP/PP/2/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Lubartowie uprzejmie informuje, że wpłynęły zapytania dotyczących zakupu, dostawy i montażu stolarki przeciwpożarowej oraz systemu zamknięć.

Pytanie nr 1

Czy drzwi w przejściu skrzydła czynnego mają mieć 90 cm ?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, podane tam wymiary są wymiarami w świetle otworów.

Pytanie nr 2

Czy poz. 3 może być 5 cm niższa - do otworu 215

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie terminu: system zamknięć ogniowych z lokalnym systemem detekcji 1 i drzwi wyposażone w system zamknięć ogniowych z lokalnym systemem detekcji 3.

Odpowiedz: Drzwi z systemami zamknięć ogniowych są to drzwi których skrzydła będą utrzymywane w pozycji otwartej. Do tego są potrzebne elektrotrzymacze sterowane czujkami pożarowymi usytuowanymi po każdej ze stron drzwi (po 1 szt.) podłączone do centrali zamknięć ogniowych, która tym będzie sterować. Dodatkowo przycisk zwykły zwalniający trzymacze również podłączony do centrali. W projekcie jest wskazany przykładowy system na bazie centrali AFG.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie
mgr Łukasz Semeniuk