



SPZOZ/382/.....²⁵⁻¹...../06/SZPZ/215/19/KW

Lubartów, dnia 25.06.2019 r.

strona internetowa Zamawiającego
Wykonawcy

Dotyczy: **postępowania na dostawę i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów**
Znak sprawy: **SZP/PP/ 16 /2019**

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. SP ZOZ w Lubartowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów w SP ZOZ w Lubartowie.
2. **Pomieszczenie pierwsze zlokalizowane w budynku kotłowni SPZOZ w Lubartowie, opis wymagań, pomieszczeń poniżej:**
pomieszczenie
długość – 5,52 m;
szerokość - 5,59 m;
wysokość – 3,53 m.

W pomieszczeniu odbywać się będzie wstępne magazynowanie odpadów medycznych:

- a) zakaźnych;
- b) niebezpiecznych, innych niż zakaźne;
- c) innych niż niebezpieczne.

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

W pomieszczeniu temperatura nie może przekroczyć 10°C.

Wykonawca na podstawie ww. parametrów i wymagań wynikających z rozporządzenia dobierze parametry techniczne klimatyzatora i przedstawi propozycję kosztowo-cenową wykonania usługi w pomieszczeniu przechowywania odpadów medycznych położonym w budynku kotłowni SPZOZ w Lubartowie przy ul. Cichej 14.

Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem usługi.

Umieszczenie jednostki zewnętrznej na elewacji lub dachu.

Godziny montażu należy uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Higieny Szpitalnej.

3. **Pomieszczenie drugie zlokalizowane w piwnicy budynku SPZOZ w Lubartowie, opis wymagań, pomieszczeń poniżej:**
pomieszczenie Nr 1
długość – 4,67 m;
szerokość - 2,70 m;
wysokość – 2,90 m.
pomieszczenie Nr 2 – w pomieszczeniu pracują dwa sterylizatory parowe
długość - 4,67 m;
szerokość - 3,39m;
wysokość – 2,90 m.

Praca w pomieszczeniach wykonywana jest w godzinach :
dni robocze - 7:00 do 19:00;
soboty, niedziele i święta – 7:00 do 14:35.

Wykonawca na podstawie ww. parametrów dobierze parametry techniczne klimatyzatora/klimatyzatorów i przedstawi propozycję kosztowo-cenową wykonania usługi w pomieszczeniach Sterylizatorni położonych w kondygnacji podziemnej budynku „B” SPZoz w Lubartowie przy ul. Cichej 14.
Umieszczenie jednostki zewnętrznej na elewacji;
Godziny montażu należy uzgodnić z Kierownikiem Sterylizatorni.

4. Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu zapoznania się Wykonawcy z miejscem realizacji zamówienia.
 5. Dobór klimatyzatorów i ich parametrów powinien być dostosowany do powierzchni oraz funkcji pomieszczeń.
 6. Wykonanie prac powinno odbyć się z sposób kompleksowy, niepowodujący zniszczeń wewnętrznych i zewnętrznych, kalkulacja kosztów powinna zawierać wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Wykonanie prac uciążliwych powodujących wysoki poziom hałasu powinno odbywać się poza godzinami funkcjonowania sterylizatorni.
 8. Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy od daty wykonania prac w zakresie montażu urządzeń, gwarancja na urządzenia min. 24 miesiące.
 9. Wymagany czas realizacji – 7 dni roboczych od zlecenia wykonania zamówienia.
 10. Kalkulacja Wykonawcy winna obejmować pełny zakres gwarancji tzn. zawierać wszystkie koszty: ew. wymiany części, robocizny, wymaganych przeglądów okresowych w okresie gwarancji.
 11. Kalkulacja oferty powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 12. Wykonawca odpowiada za wymagane zabezpieczenie miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia Zamawiającego.
13. **Miejsce i termin składania ofert: oferty można dostarczyć osobiście do sekretariatu SPZoz w Lubartowie przy ul. Cichej 14, 21-100 Lubartów; przesłać w postaci skanu na adres e-mail: przetargi@spzoz-lubartow.pl lub na numer faksu: 81 855-66-08 do dnia 02.07.2019 r do godz. 12.00.**

Załącznik nr 1: formularz ofertowo - cenowy do zapytania

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów**

inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan Jarosław Turbakiewicz, tel. 81 855 66 08, e-mail: j.turbakiewicz@spzoz-lubartow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: SZP/PP/15/2018, Dostawa i montaż klimatyzatorów dla SP ZOZ w Lubartowie.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Pan:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie

Sylwia Domagała

